



BERATUNGSVORLAGE

Bearbeiter: Herr Kindel

Gremium:
Gemeinderat Au

Sitzung:
öffentlich

Sitzungstag:
01.04.2015

TOP 3:

Einsegnungshalle / Standsicherheit

hier: Beschlussfassung über die Vergabe von Sanierungsarbeiten

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 01.04.2015 beschlossen über einen Statiker prüfen zu lassen, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um die das Dach tragende Holzkonstruktion aus Leimbändern zu stabilisieren.

Dieser schlägt nun vor, eine Unterspannung mit einem Zugband vorzunehmen. Zur Ausführung der Arbeiten wurden zwei Zimmereibetriebe gebeten, ein Angebot vorzulegen.

Die Zimmerei Buttenmüller aus Au hat zu einem Preis von 5.612 € für die Unterspannung das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt.

Als optisch „schönere“ Lösung wird vorgeschlagen, alternativ ein „einfaches Zugband aus Rundstahl 27mm und Spannschloss mit Decklack - eingeleimte Gewindestange M27“ zu verwenden. Die Mehrkosten hierfür liegen bei 4.867 €.

weiteres Vorgehen und Beschlussfassung:

Der Gemeinderat soll in der Sitzung

1. über die Form der Ausführung beraten und
2. die Vergabe der Arbeiten beschließen.